

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter wandluik, brandwerend EW120

v107, 2024-07-15

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	wandluik, brandwerend EW120.
Beoogd gebruik
.....	
Uitvoering	deurblad en flens in één vlak.
Materiaal	KLT behandeld staal.
.....	
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI(1)20, overeenkomstig NEN-EN 1634-1.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI(2)60, overeenkomstig NEN-EN 1634-1.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	E, 120 min. (getest overeenkomstig NEN-EN 1634-1).
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EW, 120 min. (getest overeenkomstig NEN-EN 1634-1).
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m ² .K/W)
.....	
Hoogte kaderprofiel (mm)
Breedte kaderprofiel (mm)
Dikte profiel (mm)
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	400x400.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)

Dikte wandluik (mm)
Isolatiemateriaal
Oppervlakte behandeling	poedercoating.
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
.....	

Toebehoren:

- scharnieren roestvast staal.
- slot automaten cilinderslot.
- Efectis Brandtest verklaring volgens EN 1634, Efectis Brandtest verklaring volgens EN 13501.