Winterwarm Heating Solutions B.V.
Olden Goorweg 1, 7108 AE, WINTERSWIJK (NL)

Contact

Mail: info@winterwarm.nl
Tel: 0543 - 54 63 00
Website: http://www.winterwarm.nl/

Adres:
Olden Goorweg 1
7108 AE, WINTERSWIJK

Winterwarm WCU 100 Circulatie-Unit

v101, 2026-03-26

Fabrikant	Winterwarm Heating Solutions B.V.
Type	WCU 100 Circulatie-Unit.
Beoogd gebruik	.....
.....	

ETIM EC011012 - Circulatieventilator:

Uitvoering	.....
Draagbaar	Nee.
Materiaal	.....
Waaierdiameter (mm)	650.
Kleur	.....
Max. toerental (1/min)	1000.
Luchthoeveelheid onbelast (m^3/h)	10000.
Opgenomen vermogen (W)	0,48.
Aansluitspanning (V)	230 - 230.
Frequentie	50 Hz.
Frequentie	.....
Met thermische beveiliging	Nee.
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen.
Elektrische aansluiting	.....
Beschermingsgraad (IP)	.....
Beschermingsgraad (IP)	IP30.
Geschikt voor elektronische regeling	Nee.
Geschikt voor traforegeling	Ja.
Type toerenregeling	.....
Met afstandsbediening	Nee.
Geschikt voor wandmontage	Nee.

Zwenkbaar	Nee.
Kantelbaar	Nee.
Oscillatie	Nee.
Hoogte (mm)	450 - 450.
Breedte (mm)	800.
Diepte (mm)	840.
Pendellengte (mm)	0 - 0.